

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach  
wewnętrznych

65/ 512-22-33; 526-52-64

- PPIS w Kościanie

65/ 512-22-33; 526-52-64

- faks

65/ 512-22-33; 526-52-64

- e-mail

[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan

[www.gov.pl/web/psse-koscian](http://www.gov.pl/web/psse-koscian)

oryginał/kopia-

ON.HK.9020.64.2021

Kościan, dnia 1 1. MAJ 2021

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 19.04.2021 r. i w oparciu o sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów gr A nr: OL-W.903.341.2021 z dnia 22.04.2021 r. oraz sprawozdania z badań wody nr: 0284/M/21 z dnia 12.04.2021 r., 0304/F/21 z dnia 16.04.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 22.04.2021 r.), P/0/04/2021/85/F/5 z dnia 21.04.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 11.05.2021 r.) przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów grupy B z **wodociągu publicznego Przysieka Polska** (w punktach zgodności: sieć – Przysieka Polska – ul. Główna 50 – sklep spożywczy, SUW Przysieka Polska), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcymistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
PRZYSIEKA POLSKA**

*niepodlega*

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Przysieka Polska, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionym przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: 0284/M/21 z dnia 12.04.2021 r., 0304/F/21 z dnia 16.04.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, sprawozdanie nr OL-W.903.341.2021 z dnia 22.04.2021 r., zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, natomiast sprawozdanie nr P/0/04/2021/85/F/5 z dnia 21.04.2021 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS S.A. Łąjski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
*dr inż. Piotr Wielonka*  
specjalista epidemiolog

### Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.  
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19; 64-030 Śmigiel

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla  
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a