

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytka.esp)
sekretariat@pssekoscian.pl

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.903.1.128.2021

Kościan, 17. LIS. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 1007/M/21, 1008/M/21 z dnia 24.10.2021 r., 0935/F/31, 0936/F/21 z dnia 26.10.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.10.2021 r.), P/0/09/2021/545/F/3, P/0/09/2021/545/F/3 z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.11.2021 r.) przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Śmigiel** (w punktach zgodności: sieć – Śmigiel ul. Słowackiego 2 – dom prywatny, sieć - Śmigiel ul. Kraszewskiego 25 - dom prywatny), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcymistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Śmigiel**

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Śmigiel, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodności, ustalonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań wody nr: 1007/M/21, 1008/M/21 z dnia 24.10.2021 r., 0935/F/31, 0936/F/21 z dnia 26.10.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Lipowa 76A, 64 - 100 Leszno, natomiast sprawozdania nr: P/0/09/2021/545/F/3, P/0/09/2021/545/F/3 z dnia 29.10.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS S.A. Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie

A. Zatrważnicka
mgr inż. Agnieszka Zatrważnicka

Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a

A.B.

Strona 2 z 2