

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytka.esp)
sekretariat@pssekoscian.pl

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.9020.228.2021

Kościan, 19. LIS. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 03.11.2021 r. oraz w oparciu o sprawozdanie z badań wody nr OL-W.903.1149.2021 z dnia 08.11.2021 r., przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A i na podstawie sprawozdań z badań wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej nr: 1009/M/21 z dnia 24.10.2021 r., 0937/F/21 z dnia 26.10.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 27.10.2021 r.), nr P/0/09/2021/545/F/5 z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 15.11.2021 r.), w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Bronikowo** (w punktach zgodności: sieć – Bronikowo ul. Morownicka 1c - FKS Bronikowo – łazienka, sieć – Bronikowo ul. Morownicka 26 – Szkoła Podstawowa), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Haremistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Bronikowo**

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Bronikowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.1149.2021 z dnia 08.11.2021 r. zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, sprawozdania z badań nr: 1009/M/21 z dnia 24.10.2021 r., 0937/F/21 z dnia 26.10.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, natomiast sprawozdanie nr P/0/09/2021/545/F/5 z dnia 29.10.2021 r. zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS S.A. Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie

A. Zatożanińska
mgr inż. Agnieszka Zatożanińska

Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a