

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)
sekretariat@pssekoscian.pl

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.9020.8.2022

Kościan, 08. MAR. 2022

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 23.02.2022 r. i w oparciu o sprawozdanie z badań wody nr OL-W.903.165.2022 z dnia 28.02.2022 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Śmigiel** (w punkcie zgodności: sieć – Śmigiel ul. Leszczyńska 13 – Przedszkole) administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcemistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Śmigiel


niepodlega

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Śmigiel, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanym punkcie zgodności, uzgodnionym przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.165.2022 z dnia 28.02.2022 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE
ul. Niepodległości 66
64-030 Kościan

Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a