



Kościan, 22. MAR. 2023

ON.IHK.9020.31.2023

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru prób wody z dnia 13.03.2023 r. i w oparciu o sprawozdania z badań wody nr: OL-W.903.250.2023, OL-W.903.251.2023 z dnia 16.03.2023 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Śmigiel** (w punktach zgodności: sieć – Śmigiel ul. Wodna 5 – dom prywatny, sieć - Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6a – Biuro ZK W Śmiglu Sp. z o.o.,) administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcymistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego**  
**Śmigiel**

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Śmigiel, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. ul. Harcemistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: OL-W.903.250.2023, OL-W.903.251.2023 z dnia 16.03.2023 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66.

Analiza sprawozdań wykazała, że został przekroczony parametr fizyczny – zapach (dotyczy sprawozdania nr OL-W.903.251.2023 z dnia 16.03.2023 r.). Przekroczenie wspomnianego parametru nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania w/w parametru w wodzie. W związku z tym, należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiam rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
*dr inż. Piotr Zielonka*  
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,  
ul. Harcemistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla  
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel – list ZPO

A.B.