



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kościanie

Kościan, 01. WRZ. 2023

ON-HK.903.1.112.2023

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 1116/F/23, 1117/F/23 z dnia 04.08.2023 r., 0693/M/23, 0694/M/23 z dnia 07.08.2023 r., P/0/08/2023/41/F/6, P/0/08/2023/41/F/7 z dnia 11.08.2023 r. wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A **z wodociągu publicznego Bronikowo** (w punktach zgodności: sieć – Morownica ul. Śmigielska – sklep spożywczy, sieć - Morownica ul. Śmigielska 13c – dom prywatny), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
Bronikowo**

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie  
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5122233; 65 5265264  
[sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl)  
BDO 000572720  
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707  
[www.gov.pl/web/psse-koscian](http://www.gov.pl/web/psse-koscian)  
pssekoscian/SkrytkaESP

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Bronikowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodności, ustalonych przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Haremistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: 1116/F/23, 1117/F/23 z dnia 04.08.2023 r., 0693/M/23, 0694/M/23 z dnia 07.08.2023 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, natomiast sprawozdania nr: P/0/08/2023/41/F/6, P/0/08/2023/41/F/7 z dnia 11.08.2023 r. zostały wykonane przez akredytowane laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiam rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Kościanie

*Jolanta Ruk*  
mgr Jolanta Ruk

### Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,  
ul. Haremistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel – list ZPO
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla  
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel – list ZPO

A.B.