



Kościan, 23. PAŹ. 2023

ON-HK.903.1.140.2023

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 0908/M/23 z dnia 11.10.2023 r., 1498/F/23, z dnia 13.10.2023 r., P/0/10/2023/66/F/2 z dnia 13.10.2023 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 19.10.2023 r.) wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Przysieka Polska** (w punkcie zgodności: sieć – Stara Przysieka Druga 33 – Szkoła Podstawowa) administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. Z o.o. ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel.

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
Przysieka Polska**

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie  
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5122233; 65 5265264  
sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl  
BDO 600572720  
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707  
[www.gov.pl/web/psse-koscian](http://www.gov.pl/web/psse-koscian)  
pssekoscian/SkrytkaESP

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Przysieka Polska, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności, ustalonym przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: 0908/M/23 z dnia 11.10.2023 r. oraz nr 1498/F23, z dnia 13.10.2023 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków, ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno natomiast sprawozdanie nr P/0/10/2023/66/F/2 z dnia 13.10.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiam rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
*dr inż. Piotr Zielonka*  
specjalista epidemiolog

### Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o  
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel – list ZPO
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Śmigiel, PL. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel – list ZPO

A.B