



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 9.10.2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Spławie zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości gminy Śmigiel: Spławie, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo, Jezierzycze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Spławie informuje, że **stwierdzono niezgodność** z wartością parametryczną w zakresie:

- **ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C** (w ilości >300 jtk/1ml)

Dla parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C określono wartość parametryczną jako „bez nieprawidłowych zmian”. Zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Uwaga: w stosunku do grup wrażliwych (niemowlęta, dzieci do lat 2, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością) zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja obowiązuje do wydania kolejnej aktualizacji.

Piotr Zielonka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/