
INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 10.11.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Brońsko zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości gminy Śmigiel: Brońsko, Księginki, Stary Białcz, Nowy Białcz, Skoraczewo, Czaczyk, Karśnice, Bielawy, Żegrówko, Żegrowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Brońsko informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C (w ilości >300 jtk/1ml).
Dla parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C określono wartość parametryczną jako „bez nieprawidłowych zmian". Zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Woda nadaje do spożycia i do celów gospodarczych



Uwaga: w stosunku do grup wrażliwych (niemowlęta, dzieci do lat 2, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością) zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/